

Beantwoording is openbaar/~~niet openbaar~~ (doorhalen wat niet van toepassing is).

Naam en fractie: Frank Wyers, GDP
Datum indiening: 14 juni 2018
Datum antwoord: 19 juni 2018
Onderwerp: Geluidsplan Gooisemeren

Inleiding

Met het terugdringen van de gasaansluitingen in nieuwbouw woningen en de discussie rond de energietransitie komt de warmtepomp in beeld.

Warmtepompen worden op dit moment door de overheid gezien als een belangrijk alternatief voor de cv-ketel op gas, maar veroorzaken ook veel geluid en daardoor overlast. Met een warmtepomp kun je het huis verwarmen of koelen.

Hierbij maakt de pomp een brom of zoem wat soms uren achter elkaar door kan gaan. Het geluid kan oplopen tot 60 á 70 decibel wat kan worden vergeleken met auto's die op 15 meter afstand langsrijden. Omdat het geluid afwijkt van natuurlijk geluid, valt het op en kan het overlast en aantasting van het woongenot veroorzaken.

Burgers die geluidsoverlast ervaren, kunnen op dit moment nergens met hun klacht terecht. Voor vaste airco's, vaste ventilatoren en andere installaties in een woning stelt het Nederlands Bouwbesluit geluidsgrenzen. Maar die grenzen gelden niet voor installaties buiten de woning.

Vraag 1

Heeft de gemeente Gooisemeren een geluidsplan?

Antwoord

De gemeente heeft een 'Actieplan in het kader van de Regeling geluid milieubeheer 2013-2018' voor het grondgebied van de voormalige gemeenten Bussum en Naarden. Dit Actieplan gaat in op de geluidsnormen voor omgevingslawaai (verkeerswegen, spoorwegen en bedrijven).

Vraag 2

Heeft de gemeente geluidsnormen voor de warmtepomp opgesteld om haar burgers voldoende te beschermen?

Antwoord

Nee, de gemeente heeft zelf geen geluidsnormen voor de warmtepomp vastgelegd.

In de APV staat: "Het is verboden buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer of van het Besluit op een zodanige wijze toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt." Het Bouwbesluit uit 2012 stelt geen geluidgrenzen voor installaties buiten de woning.

Overigens geven installateurs aan dat de geluidsoverlast te beperken is door zwaardere trillingsdempers te gebruiken, een trilling dempende montagebalk toe te passen of een geluidwerende omkasting te gebruiken. De installatiebranche geeft ook aan dat het geluid dat warmtepompen produceren ook steeds verder af neemt dankzij de snelle productinnovatie.