

Criterion Vragenhalfuur

Het onderwerp is actueel en politiek relevant. Het onderwerp is niet op andere wijze reeds geagendeerd. Het antwoord kan terstond worden gegeven.

Vragen zijn ingediend als vragenhalfuur vragen maar zullen schriftelijk, als technische vragen, worden afgehandeld.

Naam en fractie: Sawan Bruins, D66
Datum indiening: 12 februari 2020
Datum beantwoording: 19 februari 2020
Onderwerp: Loden waterleidingen

Inleiding

Alle basisscholen in Nederland moeten worden gecontroleerd op de aanwezigheid van lood in het water, zo lezen wij in de landelijke bladen op 24 januari. Veel scholen hebben nog loden leidingen. Vanaf 1960 is het verboden loden leidingen aan te leggen. Lood in het drinkwater is schadelijk voor met name jonge kinderen. In Utrecht en Rotterdam heeft de gemeente al aangekondigd om alle basisscholen en kinderdagverblijven die in gemeentelijke panden zitten van voor 1960 te controleren op de aanwezigheid van loden leidingen en daar actie op te nemen. In Amsterdam gebeurt dit al. Op dit moment voert de gemeente het integraal huisvestingsplan (IHP) uit.

Uit een enquête die is gehouden door de NOS (resultaten gepubliceerd op vrijdag 07/02/2020) blijkt dat de gemeente Gooise Meren heeft aangegeven dat er loden leidingen in onze gemeente aanwezig zijn, ook in gemeentelijke gebouwen. Tevens is aangegeven dat deze zich mogelijk ook in schoolgebouwen of kinderdagverblijven bevinden maar niet duidelijk is waar precies. Op de vraag of er onderzoek naar gedaan wordt naar in welke gebouwen nog loden leidingen liggen is geen antwoord gegeven

Wij hebben de volgende vragen:

Vraag 1

Zijn er inderdaad loden leidingen in onze gemeente aanwezig? En bevinden die zich in gemeentelijke gebouwen?

Antwoord

We hebben heel wat panden van voor 1960. Een groot deel daarvan is sinds die tijd ook verbouwd of gerenoveerd. Of daarmee ook de loden waterleidingen zijn vervangen is niet bekend.

Vraag 2

Weet de gemeente of deze zich ook in scholen of kinderdagverblijven bevinden?

Antwoord

Er zijn ook 6 lagere scholen en 2 scholen voor voortgezet onderwijs die voor 1960 zijn gebouwd. De scholen is gevraagd om zelf een onderzoek uit te voeren of er mogelijk nog loden leidingen in hun pand zitten. Zij zijn eigenaar van hun pand. En er zijn 3 kinderdagverblijven die in gemeentelijke panden van voor 1960 zitten. Voor die kinderdagverblijven zijn we als gemeente zelf een onderzoek begonnen om te achterhalen of er nog loden waterleidingen in zitten.

Vraag 3

Kan aangegeven worden van welke gemeentelijke gebouwen zeker is dat ze aanwezig zijn (mag ook schriftelijk) en zijn hier adequate maatregelen genomen (denk aan waarschuwingen bij de kranen en een andere drinkwatervoorziening)?

Antwoord

Op dit moment worden in overleg met de scholen en andere huurders of gebruikers van de panden, waar nodig watertest uitgevoerd. En een visuele inspectie of er loden waterleidingen zijn.

Vraag 4

Heeft de gemeente Gooise Meren in kaart hoeveel gebouwen (schoolgebouwen en kinderdagverblijven) van voor 1960 in gemeentelijk beheer zijn?

Antwoord

Er zijn geen scholen van voor 1960 in gemeentelijk beheer. Er zijn 3 kinderdagverblijven gehuisvest in gemeentelijke panden van voor 1960.