

tg

Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding.
Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken.

Beantwoording is openbaar

Naam en fractie: Jan Kwekkeboom, Goois Democratisch Platform
Datum indiening: 8 maart 2021
Datum antwoord: 20 april 2021
Onderwerp: Voldoet GM aan de normen voldoende bluswater per brandkraan

Inleiding

In de Gooi en Eemlander d.d. 5 maart wordt melding gemaakt dat in de gemeente Hilversum er sprake is van een tekort van bluswater bij in totaal 120 brandkranen, deze voldoen volgens een onderzoek van Vitens niet aan de minimale capaciteit van dertig kubieke meter water per uur. Dit probleem speelt zich vooral af in oudere delen van het waterleidingnet. De gietijzeren leidingen in Hilversum zijn simpelweg qua diameter niet groot genoeg zijn. Daar het aannemelijk is dat in de woonkernen van GM eveneens dezelfde gietijzeren leidingen liggen stelt het GDP de navolgende vragen;

Vraag 1a

Heeft er in GM een gewaardig onderzoek door Vitens plaatsgevonden?

Antwoord

Vitens is geen drinkwaterleverancier voor de gemeente Gooise Meren. Dit zijn PWN (Bussum/Naarden) en Waternet (Muiden/Muiderberg).

Vraag 1b

Heeft Vitens eveneens in GM een gelijkwaardig onderzoek uitgevoerd en zo ja, wanneer heeft dit onderzoek plaatsgevonden en wat zijn de uitkomsten van dit onderzoek? Graag krijgen we inzage in de rapportage van dit onderzoek.

Antwoord

Een vergelijkbaar onderzoek gaat de komende maanden plaatsvinden in alle gemeenten van Gooi en Vechtstreek zodat er een beeld is, niet alleen van Hilversum maar van de gehele regio Gooi en Vechtstreek. Onderzoek zal een samenwerking zijn tussen het drinkwaterbedrijf, brandweer en gemeente. De resultaten worden in de tweede helft van het jaar verwacht.

Vraag 2

Zo nee, Welke redenen liggen hieraan ten grondslag?

Antwoord

Zie antwoord op vraag 1b.

Vraag 3

Overweegt het College gelet op de uitkomsten van het door Vitens in Hilversum uitgevoerde onderzoek eveneens te gaan laten uitvoeren in GM?

Antwoord

Zie antwoord op vraag 1b.